



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

26.05.2016 № 2969-12-3-3
На № 503 от 18.05.2016.

О монтаже приборов пожарной сигнализации

В соответствии с п. 13.14.5 СП5.13130.2009 «Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа».

Требование, регламентируемое уровнем обязательности «как правило» предусматривает целесообразность его выполнения, но не безусловную обязательность.

Учитывая, что приборы «Сигнал-20П», «Сигнал-10», С2000-4, «С2000-КДЛ», «С-2000-КПБ», «С2000-СП1 исп.01», «Рупор-200» имеют техническую возможность трансляции извещений о пожаре, неисправности,

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»

И.А. Бабанову

ул. Пионерская, д. 4, г. Королёв
Московской области, 141070

состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, обеспечивают контроль каналов передачи извещений, а также передачу сигнала о несанкционированном вскрытии, что подтверждает выполнение требования о несанкционируемом доступе, считаем допустимым установку данных приборов в помещении без персонала, ведущего круглосуточное дежурство.

С уважением

Заместитель начальника института



Н.В. Жмельков